



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน
เรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ หมวด ๒ ข้อ ๑๙ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบในได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านทั้ง ๓ หมู่บ้าน จำนวน ๓ แห่ง และการตรวจคุณภาพน้ำประปาโครงการบริหารจัดการระบบประปาอำเภอวังจันทร์ จำนวน ๑ แห่ง ดังนี้

๑. ประปาหมู่บ้านยุบตาเหนือ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่ายุบใน แบบผิวดิน
๒. ประปาหมู่บ้านคลองเขต หมู่ที่ ๖ ตำบลป่ายุบใน แบบผิวดิน
๓. ประปาหมู่บ้านท่าเสา หมู่ที่ ๘ ตำบลป่ายุบใน แบบผิวดิน
๔. ประปาโครงการบริหารจัดการระบบประปาอำเภอวังจันทร์

โดยได้ส่งตัวอย่างน้ำประปาให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ชลบุรี เป็นผู้ทดสอบคุณภาพน้ำประปา ผลการทดสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาตามรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายนิติพัฒน์ ยุทธเจริญกิจ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

59/2 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 03878 4006-7 โทรสาร 03845 5165

<http://rmsc6.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4034/50


รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69050600975

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่	รย 72203/234	ผู้ส่งตัวอย่าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน
ลงวันที่	31/03/2569	ที่อยู่	9/9 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง	09/04/2569		ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์
			จังหวัดระยอง 21210
หมายเลขตัวอย่าง	69047313003	วันที่เก็บตัวอย่าง	-
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	ปริมาณที่รับ	4 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำประปาบ้านท่าเสา ม.8 ต.ป่ายุบใน แบบผิวดิน		
ลักษณะตัวอย่าง	ของเหลว สีเหลืองอ่อน มีตะกอนสีน้ำตาล บรรจุในขวดพลาสติกใส ปิดด้วยฝาเกลียวพลาสติก ฉลากแจ้ง ชื่อตัวอย่าง		

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	มากกว่า 23	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
<i>Escherichia coli</i> ต่อ 100 มิลลิลิตร	พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-B, G, 9225 C-D)	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i> CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9213 B)	ไม่เกิน 100
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	83	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)	ไม่เกิน 500
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	53.3	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	ไม่เกิน 100

ผู้ทดสอบ	นางสาวกัลยาณี อุดง	 (นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวอมรรัตน์ พูลสวัสดิ์	
วันที่ทดสอบ	09/04/2569	
วันที่ออกรายงาน	06/05/2569	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

59/2 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 03878 4006-7 โทรสาร 03845 5165

<http://rmsc6.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4034/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69050600975

หน้า 2 ของ 2 หน้า

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ในเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.32	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	ไม่เกิน 4.0

หมายเหตุ 1. มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
2. มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 416 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้าน จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

ผู้ทดสอบ นางสาวกัลยาณี อุดง
นางสาวอมรรัตน์ พูลสวัสดิ์
ผู้ตรวจสอบ นางสาวกิตติมา ไผ่ตรีประดับศรี
วันที่ทดสอบ 09/04/2569
วันที่ออกรายงาน 06/05/2569

(นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

59/2 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 03878 4006-7 โทรสาร 03845 5165

<http://rmsc6.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4034/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69050600977

หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสืออ้างอิงที่ รย 72203/234	ผู้ส่งตัวอย่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน
ลงวันที่ 31/03/2569	ที่อยู่ 9/9 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง 09/04/2569	ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์
	จังหวัดระยอง 21210

หมายเลขตัวอย่าง 69047313001	วันที่เก็บตัวอย่าง -
-----------------------------	----------------------

ชนิดตัวอย่าง น้ำ	ปริมาณที่รับ 4 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร
------------------	-----------------------------------

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปาบ้านยุบตาหน่ง ม.4 ต.ป่ายุบใน แบบผิวดิน	
---	--

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลว สีเหลืองอ่อน ไม่มีตะกอน 1 ขวด และของเหลว สีเหลืองอ่อน มีตะกอนสีน้ำตาล 3 ขวด	
บรรจุในขวดพลาสติกใส ปิดด้วยฝาเกลียวพลาสติก ฉลากแจ้ง ชื่อตัวอย่าง	

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	มากกว่า 23	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
<i>Escherichia coli</i> ต่อ 100 มิลลิลิตร	พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-B, G, 9225 C-D)	ไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i> CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9213 B)	ไม่เกิน 100
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	84	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)	ไม่เกิน 500
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	44.8	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	ไม่เกิน 100

ผู้ทดสอบ นางสาวกัลยาณี อุดง	 (นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ นางสาวอมรรัตน์ พูลสวัสดิ์	
วันที่ทดสอบ 09/04/2569	
วันที่ออกรายงาน 06/05/2569	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ต้นฉบับ

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

59/2 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด

อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 03878 4006-7 โทรสาร 03845 5165

<http://rmsc6.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025

หมายเลขทะเบียน 4034/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69050600977

หน้า 2 ของ 2 หน้า

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	น้อยกว่า 0.32	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	ไม่เกิน 4.0

หมายเหตุ 1. มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
2. มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 416 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้าน จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

ผู้ทดสอบ	นางสาวกัลยาณี อุดง นางสาวอมรรัตน์ พูลสวัสดิ์	 (นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวกิตติมา ไหมตรีประดับศรี	
วันที่ทดสอบ	09/04/2569	
วันที่ออกรายงาน	06/05/2569	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





ต้นฉบับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
59/2 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 03878 4006-7 โทรสาร 03845 5165
<http://rmsc6.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4034/50

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69050600976


หน้า 1 ของ 2 หน้า

หนังสือส่งที่ รย 72203/234	ผู้ส่งตัวอย่าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน
ลงวันที่ 31/03/2569	ที่อยู่ 9/9 หมู่ 5
วันที่รับตัวอย่าง 09/04/2569	ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์
	จังหวัดระยอง 21210
หมายเลขตัวอย่าง 69047313002	วันที่เก็บตัวอย่าง -
ชนิดตัวอย่าง น้ำ	ปริมาณที่รับ 4 ขวด ขวดละ 1.5 ลิตร

ชื่อตัวอย่าง น้ำประปาบ้านคลองเขต ม.6 ต.ป่ายุบใน แบบผิวดิน

ลักษณะตัวอย่าง ของเหลว สีเหลืองอ่อน ไม่มีตะกอน 1 ขวด และของเหลว สีเหลืองอ่อน มีตะกอนสีน้ำตาล 3 ขวด
บรรจุในขวดพลาสติกใส ปิดด้วยฝาเกลียวพลาสติก ฉลากแจ้ง ชื่อตัวอย่าง

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
Coliforms MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร	มากกว่า 23	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-C)	น้อยกว่า 2.2
Escherichia coli ต่อ 100 มิลลิลิตร	พบ	APHA, AWWA, WEF 2023 (9221 A-B, G, 9225 C-D)	ไม่พบ
Staphylococcus aureus CFU ต่อ 100 มิลลิลิตร	น้อยกว่า 1	APHA, AWWA, WEF 2023 (9213 B)	ไม่เกิน 100
ปริมาณสารทั้งหมด (มิลลิกรัมต่อลิตร)	106	APHA, AWWA, WEF 2023 (2540 B)	ไม่เกิน 500
ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (มิลลิกรัมต่อลิตร)	46.7	APHA, AWWA, WEF 2023 (2340 C)	ไม่เกิน 100

ผู้ทดสอบ นางสาวกัลยาณี อุดง	 (นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ นางสาวอมรรัตน์ พูลสวัสดิ์	
วันที่ทดสอบ 09/04/2569	
วันที่ออกรายงาน 06/05/2569	

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





ต้นฉบับ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี
59/2 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 03878 4006-7 โทรสาร 03845 5165
<http://rmsc6.dmsc.moph.go.th>



ISO/IEC 17025
หมายเลขทะเบียน 4034/50

รายงานผลการทดสอบ			
เลขที่รายงาน R69050600976		หน้า 2 ของ 2 หน้า	
รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ	มาตรฐานกำหนด
ในเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน (มิลลิกรัมต่อลิตร)	0.53	APHA, AWWA, WEF 2023 (4110 B)	ไม่เกิน 4.0
หมายเหตุ 1. มาตรฐานกำหนด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2. มาตรฐานกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 416 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค			
ผู้ทดสอบ	นางสาวกัลยาณี อุดง นางสาวอมรรัตน์ พูลสวัสดิ์	(นายสมศักดิ์ สุนทรพาณิชย์) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
ผู้ตรวจสอบ	นางสาวกิตติมา ไม้ตรีประดับศรี		
วันที่ทดสอบ	09/04/2569		
วันที่ออกรายงาน	06/05/2569		
รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร			

